

MUNICIPIO DE : H. CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

No.	JUSTIFICACIONES
H2,N1,2	LA FLOTILLA DE EQUIPO DE TRANSPORTE ESTA EN MUY MAL ESTADO.
H3,N1,2,3,4,5,7	SE LES DIO EL MANTENIMIENTO QUE FUE REQUERIDO EN SU MOMENTO DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD DEL RECURSO DEJANDO PENDIENTE LAS REPARACIONES NO URGENTES.
H3, N8	NO SE HABIA PROGRAMADO PORQUE ES UN EQUIPO DE RECIENTE ADQUISICION PERO SI NECESITO MANTENIMIENTO GENERAL Y LLANTAS.
H4, N2	REPARACION MAYOR, LIMPIEZA, DESASOLVE Y VIDEO DEL POZO.
H4, N3	REPARACION AL MOTOR, EMBOBINADO.
H4, N4, 5	REPARACION AL SISTEMA ELECTRICO POR CONTINGENCIA CLIMATICA.
H4, N6	ESTE POZO FUE INCLUIDO EN UN PROGRAMA DE MODERNIZACION.
H4, N7	ESTE POZO NO ESTA EN USO.
H4, N8	NO FUE NECESARIO DARLE MANTENIMIENTO.
H4, N9	REPARACION Y EMBOBINADO DE MOTOR QUEMADO Y REPARACION DE BOMBA.
H4, N10	REPARACION GENERAL A MOTOR, BOMBA Y ARRANQUE.
H4, N11, 12, 13	MANTENIMIENTO A POZOS NUEVOS.
H5, N1, 2	NO SE CUMPLIO POR FALTA DE RECURSOS.
H6, N1	NO SE CUMPLIO POR FALTA DE RECURSOS, MAQUINA VACTOR DESCOMPUESTA.
H7, N1	NO SE REALIZO EL ESTUDIO POR FALTA DE RECURSOS.
H8, N2, 3	ESTOS MATERIALES LOS PROPORCIONA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PERO ESTE AÑO NO HUBO APOYO.
H10, N1	NO SE REALIZARON POR FALTA DE RECURSOS.
H10, N2	NO HUBO NINGUNA VALVULA DAÑADA.
H11, N1	EL RECURSO SE APLICO EN OTRAS OBRAS.
H12, N1	POR NECESIDAD DE LOS USUARIOS.
H12, N2	NO SE REALIZARON POR FALTA DE RECURSOS.
H13, N1	NO SE REALIZARON POR FALTA DE RECURSOS.
H14, N1,2	POR NECESIDAD DE LOS USUARIOS.
H15, N1	NO SE REALIZARON POR FALTA DE RECURSOS.
H16, N1	SE TIENE CONTEMPLADA LA CONSTRUCCION CON RECURSOS FEDERALES Y AUN SE SIGUE GESTIONANDO.
H16, N2	NO SE REALIZARON LOS PROYECTOS PORQUE SE REALIZARIAN CON RECURSOS FEDERALES Y AUN SIGUEN EN GESTION.